



1. Obwody gniazd zasilanych z tablic TA z odbiorami oznaczonymi jako CA, Kxx, S
œisłe powi¹ zane z projektem instalacji s³abopr¹ dowych. Na etapie wykonawstwa
ustaliaz Inwestorem dok³adne miejsca wyprowadzeñ obwodów.

Ochrona od pora¿eñ:
Samoczynne wy³czenie zasilania
Uk³ad sieci: TN-S

	Team s.c. Architektura i Systemy Komputerowe 28-100 Busko-Zdrój, Oœsíkorskiego 26, tel./fax (0-41) 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Adaptacja, przebudowa z rozbudow¹ i remontem istnie¹cego budynku budynku dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach po Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Kielcach przy ul. Œciegienego 13 nr ewid. obiektu: 24/3, 24/4, 25/5, 24/6, 24/15, 24/17			
Imiê i nazwisko		Nr uprawnieñ	Data	Podpis
Projektowa³		in¿. Zbigniew Zieliñski	KL-387/93	02.2005
Projektowa³		mgr in¿. Mieczys³aw Œlusarczyk	221/KL/72	02.2005
Opracowa³				
Nazwa rysunku: Instalacje elektryczne - piwnice		Skala: 1:100		Nr rysunku: E6
Proj. WLZ, zasil. odb. si³owych oraz gniazd komputerowych				