

Kielce, dn. 23.05.2018 r.

L.dz. VIII.26.0813.1.3.2018

Do wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie projektu nr: RPSW.04.04.00-26-0074/15 pn.: „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” dotowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Znak postępowania: L.dz.VIII.26.0813.1.2018

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w toku postępowania wpłynęły zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), niniejszym pismem udziela Wykonawcom odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących otrzymanych, w terminie na ich wniesienie, zapytań.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

1. Prosimy o jednoznaczną informację, że murek zewnętrzny jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Ad.1:

Zamawiający informuje, że murek zewnętrzny jest poza zakresem postępowania.

2. Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego w poz. 192 dot. świetlika dachowego. Otóż wg przedmiaru powierzchnia świetlika wynosi 2,25 m², a zgodnie z dokumentacją projektową świetlik ma powierzchnię 46 m².

Ad.2:

Świetlik dachowy jest poza zakresem niniejszego postępowania i został wyeliminowany w trakcie obniżania kosztów inwestycji.

3. Projekt wykonawczy opisuje wykonanie fasad zewnętrznych i wewnętrznych bezryglowych, bezszprosowych, całoszklanych wg konkretnej technologii. Jednocześnie w ramach obniżenia standardu Zamawiający wymaga fasad słupowo ryglowych bez określenia parametrów technicznych profili konstrukcyjnych oraz systemu szklenia.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie w/w parametrów.

Ad.3:

Parametry techniczne systemu profili konstrukcyjnych fasad zewnętrznych i wewnętrznych:

Przepuszczalność powietrza	klasa AE 1200 wg PN-EN 12152
Wodoszczelność	klasa RE 1200 wg PN-EN 12154
Współczynnik przenikania ciepła	$U_f = \text{od } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg PN-EN ISO 10077-2
Odporność na obciążenie wiatrem	1700 Pa wg PN-EN 13116
Izolacyjność akustyczna	$R_w (C, C_{tr}) = 31 \div 47 \text{ dB}$ wg PN-EN ISO 140-3
Odporność na uderzenie	klasa I4, E3 wg PN-EN 14019
Wewnętrzna/zewnętrzna widoczna szerokość	50 mm
Szklenie	mechaniczny montaż szkła za wewnętrzną szybę
Grubość szyby	6÷62 mm

System szklenia został przedstawiony w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie innego szklenia, które spełnia wymogi izolacyjności termicznej i akustycznej.

Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami udostępni na stronie internetowej na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

W KIELCACH
2020 r.
Dyrektor
Andrzej Dąbrowski